



HENDRICHOVCE:

M 1:500

Vzdialenosti pre ochranné pásmo PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA::

1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prev. tlakom nižším ako 0,4 MPa
2m Bezpečnostné pásmo STL plynovodu

Spôsob pripojenia - bez miestného škrtenia (plnoprietokovo)

Realizácia prepojenia - (bez škrtenia) - pod tlakom!!!!
 2x Pripojková navrtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA (Kit) 50/32
 -Prepojovacie potrubie - D 32 PE -dl. cca. 3m
 - Po realizácii prepojenia a tlakovej skúšky za odbočkami 2x DAA(Kit) - potrubie zablendovať. !!!

LEGENDA:

- existujúci STL distribučný plynovod D 50 PE, PN max. 200kPa
- NAVRHOVANÝ STL PLYNOVODU D 50 PE dl. cca.33m
- - - - - KANALIZÁCIA
- VODOVOD
- EL. KÁBEL VEREJNÉHO OSVETLENIA

Súvisiace normy a Vyhlášky:

STN EN 12007 1, STN EN 12007 2, STN 38 6442, STN EN 12 327, TPP 704 01, TPP 609 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 906 01, TPP 935 02, PTN 100 16
 Zákon č. 251/2012 Z.z., zákon č.50/1976 Zb., Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 z.Z. a ostatných súvisiacich predpisov.

POZNÁMKA:

- PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁC JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ PROSTREDNÍCTVOM PRÍSLUŠNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV PRESNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ a súhlas správcu komunikácie.
 - PRI STYKU ALEBO SUBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POVINNÝ INVESTOR DODRŽAŤ NORMU STN 73 6005, STN EN 12007 1, 12007 2,...
 vyhlášky 251/2012 Z.z., 508 /2009 Z.z. - zatredenie -skup. Bg a ostatných súvisiacich predpisov

PREPOJENIE:

BODY rozšírenia DS D 50 PE (ID:229608) - PN 200kPa (2x bod prepojenia)
 Rozšírenie DS -D50 PE o dl. cca.33,0m
 - realizovať metódou schválenou v SR a to:
 V súlade s technolog. postupom spracovaným dodávateľom a odsúhlaseným plynárenským záväzkom napr. stlačacím zariadením -POLYSQUEEZ, ..pre dimenzie a potrubie z PE.



Prepojovacie práce medzi distribučnou sieťou môže vykonať oprávnená osoba, iba na základe typového technologického postupu schváleného spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.

NAVRHOVANÝ STL PLYNOVOD PE D 50 PE, PN max. 200 kPa dl. cca. 33m
 HLAVNÝ UZÁVER PLYNU (HUP1) - na hranici verejného a súkromného pozemku parc.č. 367/15 - GU 25 - 1ks

ANTON RINĎA
 odborné spôsobilý technik vo výstavbe
 osvedčenie SKS č.j.: T2 - 107/2007

Zodp. Projektant:	ANTON RINĎA	RINĎA ANTON
Vypracoval:	ANTON RINĎA	projektová činnosť
Investor:	Ing. Marek TOPOR, 082 35 Bertotovce č. 134	TZB,ÚK
Miesto stavby:	Hendrichovce, parc. č. 367/4, 367/15, ...	08216 Záhradné 230 tel. 0905 344901
Stavba:	Rozšírenie Distribučnej siete Ing. Marek TOPOR HENDRICHOVCE	Formát: A3 Dátum: 05.2024 PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE
Druh projektu:	RDS - STL PLYNOVOD a PP.	Číslo zákazky:
Obsah výkresu:	SITUÁCIA PL.	Mierka: 1:500 Číslo výkresu: 1 PL