

Vzdialenosti pre ochranné pásmo PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA::

1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prev. tlakom nižším ako 0,4 MPa
2m Bezpečnostné pásmo STL plynovodu

LEGENDA:

- existujúci STL distribučný plynovod D 50 PE , PN max. 200kPa
- NAVRHOVANÝ STL PLYNOVODU D 50 PE dl. cca.33m
- KANALIZÁCIA
- VODOVOD
- EL. KÁBEL VEREJNÉHO OSVETLENIA

Súvisiace normy a Vyhlášky:

STN EN 12007 1,STN EN 12007 2, STN 38 6442, STN EN 12 327, TPP 704 01, TPP 609 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12,TPP 906 01,TPP 935 02,PTN 100 16
Zákon č. 251/2012 Z.z., zákon č.50/1976 Zb., Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 z.Z. a ostatných súvisiacich predpisov.

POZNÁMKA:

- PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁC JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ PROSTREDNÍCTVOM PRÍSLUŠNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV PRESNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ a súhlas spravcu komunikácie.
- PRI STYKU ALEBO SUBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POVINNÝ INVESTOR DODRŽAŤ NORMU STN 73 6005, STN EN 12007 1, 12007 2,...
vyhlášky 251/2012 Z.z,, 508 /2009 Z.z. - zatredenie -skup. Bg
a ostatných súvisiacich predpisov

Ing. Oto SCHOLTZ autorizovaný stavebný inžinier 2762 * A * 4-24 Stavebné konštrukcie

PREPOJENIE:

BODY rozšírenia DS D 50 PE (ID:229608) - PN 200kPa
(2x bod prepojenia)
Rozšírenie DS -D50 PE o dl. cca.33,0m
- realizovať metódou schválenou v SR a to:
V súlade s technolog. postupom spracovaným dodavateľom a odsúhlaseným plynárenským závodom
napr. stlačacím zariadením -POLYSQUEEZ,
..pre dimenzie a potrubie z PE.

ANTON RINĎA
odborne spôsobilý technik vo výstavbe
osvedčením SKSI č.j.: T2 - 107/2002
na projektovanie stavieb
podľa § 54/2001 Z.z.

Zodp.Projektant:	ANTON RINĎA	RINĎA ANTON projektová činnosť TZB,ÚK 08216 Záhradné 230 tel. 0905 344901	
Vypracoval:	ANTON RINĎA		
Investor:	Ing. Marek T O P O R, 08235 Bertotovce č. 134		
Miesto stavby:	Hendrichovce, parc. č. 364/4, 367/15,..		
Stavba:	Rozšírenie Distribučnej siete Ing. Marek T O P O R H E N D R I C H O V C E	Formát:	A3
		Dátum:	05.2024
		PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE	
Druh projektu:	RDS - STL PLYNOVOD a PP.	Číslo zákazky:	
Obsah výkresu:	SITUÁCIA PL.	Mierka: 1: 500	Číslo výkresu: 1 PL